

排污许可证执行报告

(年报)

排污许可证编号: 91110112353013392W010Y

单位名称: 中节能运龙(北京)水务科技有限公司一潞城甘棠再生水厂

报告时段: 2022 年

法定代表人(实际负责人): 王银仓

技术负责人: 李金龙

固定电话:

移动电话: 18519770722

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2023 年 01 月 19 日



承诺书

北京市通州区环境保护局：

中节能运龙（北京）水务科技有限公司一潞城甘棠再生水厂承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：

(盖章)

法定代表人：

(签字)

日期：



一、排污许可执行情况汇总表

表 1-1 排污许可执行情况汇总表

项目	内容		报告周期内执行情况	原因分析	
排污单位基本情况	(一) 排污单位基本信息	单位名称	中节能运龙（北京）水务科技有限公司—潞城甘棠再生水厂	否	
		注册地址	北京市通州区潞城镇胡郎路 80 号 127 室	否	
		邮政编码	101100	否	
		生产经营场所地址	北京市通州区潞城镇倬子店组团中心村西南	否	
		行业类别	污水处理及其再生利用	否	
		生产经营场所中心经度	116.77321	否	
		生产经营场所中心纬度	39.84691	否	
		组织机构代码		否	
		统一社会信用代码	91110112353013392W	否	
		技术负责人	李金龙	否	
		联系电话	010-50953437	是	18519770722
		所在地是否属于重点区域	是	否	
		主要污染物类别		否	
		主要污染物种类		否	
		大气污染物排放方式		否	

			废水污染物排放规律		否	
			大气污染物排放执行标准名称		否	
			水污染物排放执行标准名称	总氮（以 N 计），总磷（以 P 计）	否	
			设计生产能力		否	
			工业固体废物产生、贮存、利用/处置方式		否	
			工业固体废物污染防治执行标准名称		否	
			危险废物经营许可证相关情况(仅从事贮存/利用/处置危险废物经营活动的单位填报)		否	
	(二) 产排污环节、 污染物及污染治理设施	固体废物	TS006-污泥堆棚	工业固体废物种类及废物代码	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
			TS007-危废间	工业固体废物种类及废物代码	否	
				产生环节	否	
				自行贮存、自行利用/处置设施	否	
环境 管理 要求	自行监测要求	DW001				
		pH 值	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		
		氨氮（NH ₃ -N）	监测设施	否		
			自动监测设施安装位置	否		

		化学需氧量	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		总氮（以 N 计）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		总磷（以 P 计）	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		流量	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	
		水温	监测设施	否	
			自动监测设施安装位置	否	

注：对于选择“变化”的，应在“原因分析”中详细说明。

二、企业基本信息

表 2-1 排污单位基本信息（污水处理及其再生利用）

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
1	主要原料用量	全厂	进水	2869734	m ³ /a	
2	主要辅料用量	全厂	聚合硫酸铁	156.3	t	
			阴离子 PAM	2.168	t	
			次氯酸钠	94.440	t	
			阳离子 PAM	4.644	t	

			碳源	15	t	
			PAC	1.825	t	
3	能源消耗	再生水厂	电耗	1674627	KWh	
4	生产规模	再生水厂	设计处理水量	3650000	m ³ /a	
5	运行时间和生产负荷	工艺单元：预处理、生化处理、深度处理	生产负荷	74.34	%	
			停产时间	0	h	
			非正常工作时间	0	h	
			正常运行时间	8760	h	
6	主要产品产量	全厂	出水	2713687	m ³ /a	
7	取排水	全厂	取水	9240	m ³ /a	
			排水	9240	m ³ /a	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号	/		
			治理设施类型	/		
			开工时间	/		
			建设投产时间	/		
			计划总投资	/	万元	
			报告周期内累计完成投资	/	万元	

三、污染防治设施运行情况

(一) 污染治理设施正常运转信息

表 3-1 污染防治设施正常情况汇总表

序号	污染源	污染防治设施					备注
		名称			数量	单位	
1	废水	再生水厂	TW001-TW010	运行时间	8760	h	
				污水处理量	2713687	t	
				污水回用量	0	t	
				污水排放量	2713687	t	
				耗电量	1674627	KWh	
				药剂使用量	2743770	kg	
				污染物处理效率	97.74	%	
				运行费用	872.486602	万元	

(二) 污染治理设施异常运转信息

表 3-2 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(三) 结论

水厂严格按照排污许可证的要求记录企业基本信息，进水信息，污水处理设施日常运行情况，废气治理设施日常运行情况，污泥处置设施日常运行情况，污染治理设施维修维护情况，无组织废气污染物排放情况手工监测数据，废水污染物排放情况手工监测数据，废水污染物排放情况在线监测数据，污泥稳定化情况手工监测数据以及在线检测设备维修维护情况，污水处理设施全面正常运转，无异常。

(四) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表 3-3 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防治技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
危废间 - TS007		否	否	否	否	
污泥堆棚 - TS006		否	否	否	否	

四、自行监测情况

(一) 正常时段排放信息

表 4-1 有组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折标, 小时浓度) (mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表 4-2 有组织废气污染物排放速率监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	许可排放速率 (kg/h)	排放速率有效监测数据数量	实际排放速率 (kg/h)			超标数据数量	超标率 (%)	超标原因
				最小值	最大值	平均值			

注：超标率是指超标的监测数据个数占总有效监测数据个数的比例。如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-3 无组织废气污染物排放浓度监测数据统计表

序号	生产设施/ 无组织 排放编号	污染物种 类	许可排放浓度限 值 (mg/m3)	监测 点位/ 设施	监测时间	浓度监测结果 (折 标, 小时浓度, mg/m3)	是否超 标及超 标原因
1	厂界	臭气 浓度	20	北厂 界	20220323	10.0	否
			20	西南 厂界	20220323	10.0	否
			20	南厂 界	20220323	10.0	否
			20	东南 厂界	20220323	10.0	否
			20	北厂 界	20220822	10.0	否
			20	西南 厂界	20220822	10.0	否
			20	南厂 界	20220822	10.0	否
			20	东南 厂界	20220822	10.0	否
			20	北厂 界	20221207	10.0	否
			20	西南 厂界	20221207	10.0	否
			20	南厂 界	20221207	10.0	否
			20	东南 厂界	20221207	10.0	否
			20	西北 厂界	20221129	10.0	否
			20	南厂 界	20221129	10.0	否
			20	东南 厂界	20221129	10.0	否
			20	东厂 界	20221129	10.0	否
			20	南厂 界	20221014	10.0	否
			20	西北 厂界	20221014	10.0	否

氨 (氨气)	20	北厂界	20221014	10.0	否
	20	东北厂界	20221014	10.0	否
	0.20	北厂界	20220323	0.07	否
	0.20	西南厂界	20220323	0.1	否
	0.20	南厂界	20220323	0.1	否
	0.20	东南厂界	20220323	0.11	否
	0.20	北厂界	20220822	0.08	否
	0.20	西南厂界	20220822	0.08	否
	0.20	南厂界	20220822	0.09	否
	0.20	东南厂界	20220822	0.1	否
	0.20	北厂界	20221207	0.08	否
	0.20	西南厂界	20221207	0.09	否
	0.20	南厂界	20221207	0.09	否
	0.20	东南厂界	20221207	0.1	否
	0.20	西北厂界	20221129	0.05	否
	0.20	南厂界	20221129	0.07	否
	0.20	东南厂界	20221129	0.08	否
	0.20	东厂界	20221129	0.08	否
	0.20	南厂界	20221014	0.07	否

硫化氢	0.20	西北厂界	20221014	0.08	否
	0.20	北厂界	20221014	0.08	否
	0.20	东北厂界	20221014	0.08	否
	0.010	北厂界	20220323	0.003	否
	0.010	西南厂界	20220323	0.005	否
	0.010	南厂界	20220323	0.005	否
	0.010	东南厂界	20220323	0.005	否
	0.010	北厂界	20220822	0.001	否
	0.010	西南厂界	20220822	0.005	否
	0.010	南厂界	20220822	0.004	否
	0.010	东南厂界	20220822	0.005	否
	0.010	北厂界	20221207	0.001	否
	0.010	西南厂界	20221207	0.001	否
	0.010	南厂界	20221207	0.002	否
	0.010	东南厂界	20221207	0.004	否
	0.010	西北厂界	20221129	0.001	否
	0.010	南厂界	20221129	0.002	否
	0.010	东南厂界	20221129	0.003	否
	0.010	东厂界	20221129	0.004	否

			0.010	南厂界	20221014	0.001	否
			0.010	西北厂界	20221014	0.001	否
			0.010	北厂界	20221014	0.003	否
			0.010	东北厂界	20221014	0.004	否
2	厂区体积浓度最高处	甲烷	1	污泥间	20220930	4.48E-4	否
			1	东南厂界	20221207	2.35E-4	否
			1	东南厂界	20221129	2.52E-4	否
			1	污泥间旁	20221014	3.16E-4	否

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-4 废水污染物排放浓度监测数据统计表

排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/L)	有效监测数据 (日均值) 数量	浓度监测结果 (日均浓度, mg/L)			超标数据数量	超标率	备注
					最小值	最大值	平均值			
DW001	色度	手工	15	12.0	2.0	2.0	2.0	0	0	
	烷基汞	手工	/	12.0	3.0E-5	3.0E-5	3.0E-5	0	0	
	六价铬	手工	0.05	12.0	0.004	0.004	0.004	0	0	
	化学需氧量	自动	30	365.0	7.427	23.249	13.312	0	0	
	pH 值	自动	6-9	365.0	6.181	8.013	7.465	0	0	
	石油类	手工	0.5	12.0	0.06	0.06	0.06	0	0	
	动植物油	手工	0.5	12.0	0.06	0.06	0.06	0	0	

氨氮 (NH ₃ -N)	自动	1.5	365.0	0.093	1.095	0.17	0	0	
总铅	手工	0.05	12.0	0.01	0.01	0.01	0	0	
总镉	手工	0.005	12.0	0.001	0.001	0.001	0	0	
五日生化需氧量	手工	6	365.0	1.1	4.6	2.617	0	0	
总磷 (以 P 计)	自动	0.3	365.0	0.003	0.186	0.065	0	0	
总砷	手工	0.05	12.0	3.0E-4	0.0015	6.7E-4	0	0	
总铬	手工	0.1	12.0	0.03	0.03	0.03	0	0	
悬浮物	手工	5	365.0	2.0	4.0	2.956	0	0	
粪大肠菌群数/ (MPN/L)	手工	1000	12.0	20.0	20.0	20.0	0	0	
阴离子表面活性剂	手工	0.3	12.0	0.05	0.05	0.05	0	0	
总氮 (以 N 计)	自动	15	365.0	0.844	9.988	4.754	0	0	
总汞	手工	0.001	12.0	4.0E-5	9.4E-4	1.7E-4	0	0	

(二) 非正常时段排放信息

表 4-5 非正常工况有组织废气污染物监测数据统计表

起止时间	排放口编号	污染物种类	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	有效监测数据 (小时值) 数量	浓度监测结果 (折标, 小时浓度, mg/m ³)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
					最小值	最大值	平均值			

表 4-6 非正常工况无组织废气污染物浓度监测数据统计表

起止时间	生产设施/无组织排	监测时间	污染物种	监测次数	许可排放浓度限值 (mg/m ³)	浓度监测结果 (折标, 小时浓度,	是否超标及超标原
------	-----------	------	------	------	-------------------------------	-------------------	----------

	放编号		类			mg/m3)	因
--	-----	--	---	--	--	--------	---

注：如排污许可证未许可排放速率，可不填

表 4-7 特殊时段有组织废气污染物监测数据统计表

记录日期	排放口编号	污染物种类	监测设施	许可排放浓度限值 (mg/m3)	有效监测数据 (小时值) 数量	监测结果 (折算, 小时浓度, mg/m3)			超标数据数量	超标率 (%)	备注
						最小值	最大值	平均值			

(三) 小结

水厂严格按照排污许可证的要求记录企业基本信息，进水信息，污水处理设施日常运行情况，废气治理设施日常运行情况，污泥处置设施日常运行情况，污染治理设施维修维护情况，无组织废气污染物排放情况手工监测数据，废水污染物排放情况手工监测数据，废水污染物排放情况在线监测数据，污泥稳定化情况手工监测数据以及在线检测设备维修维护情况。

五、台账管理信息

(一) 信息公开情况报表

表 5-1 台账管理情况表

序号	记录内容	是否完整	说明
1	基本信息主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资、排污权交易文件、环境影响评价审批意见及排污许可证编号等。	是	
2	污染治理设施基本信息包括污水处理设施、废气治理设施和污泥治理设施的相关参数。 a) 进水信息 记录进水总口水质、水量信息，参见附录 B 中表 B. 1。 b) 污水处理设施日常运行信息 记录主要设施的设施参数、进出水、污泥、药剂使用等信息，参见附录 B 中表 B. 2。 涉及 DCS/PLC 系统的，还应记录 DCS/PLC 曲线图。DCS/PLC 曲线图应按不同污	是	

	染物分别记录。c) 污泥处理设施日常运行信息 记录污泥产生量及含水率、处理方式、处理后污泥量及含水率、厂内暂存量、综合利用量、自行处置量、委托处置利用贮存量、委托单位等信息, 参见附录 B 中表 B. 4。d) 污染治理设施维修维护记录 排污单位污染治理设施维修维护记录应记录设施故障(事故、维护)状态、故障(事故、维护)时刻、恢复(启动)时刻、事件原因、污染物排放量、排放浓度、是否报告。维护维修记录原则上在异常状态(故障、停运、维护)发生后随时记录, 及时向地方生态环境主管部门报告, 参见附录 B 中表 B. 5。		
3	排污单位所在区域生态环境主管部门有其他环境管理信息要求的, 可根据环境管理要求增加记录的内容, 记录频次依实际生产内容、生产规律等确定。排污单位应建立环境管理台账, 危险废物环境管理台账记录按照《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求, 根据危险废物的产生工序、特性及产生情况进行记录, 在实际生产过程中根据危险废物产生、贮存、利用处置等环节的动态流向进行记录。一般工业固体废物: 环境管理台账记录应符合《一般工业固体废物管理台账制定指南(试行)》的要求, 记录固体废物的基础信息及流向等信息。	是	
4	排污单位监测记录信息包括手工监测记录信息和自动监测运维记录信息, 记录内容按照 HJ819 和 HJ978 要求, 可参见 HJ978 附录 B 中表 B. 6-表 B. 10。其中 1、手工监测的记录: 采样日期、采样时间、采样点位、混合取样的样品数量、采样器名称、采样人姓名等。样品保存和交接: 样品保存方式、样品传输交接记录。样品分析记录: 分析日期、样品处理方式、分析方法、质控措施、分	是	

	析结果、分析人姓名等。质控记录：质控结果报告单。2、自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目：校准、维护保养、维修记录等。		
--	---	--	--

(二) 小结

水厂严格按照排污许可证的要求记录企业基本信息，进水信息，污水处理设施日常运行情况，废气治理设施日常运行情况，污泥处置设施日常运行情况，污染治理设施维修维护情况，无组织废气污染物排放情况手工监测数据，废水污染物排放情况手工监测数据，废水污染物排放情况在线监测数据，污泥稳定化情况手工监测数据以及在线检测设备维修维护情况。

六、实际排放情况及达标判定分析

(一) 实际排放量信息

表 6-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	许可排放量（吨）		实际排放量（吨）					备注
				年度合计		1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
全厂合计			NOx	/		0	0	0	0	0	
			VOCs	/		0	0	0	0	0	
			SO2	/		0	0	0	0	0	
			颗粒物	/		0	0	0	0	0	

表 6-2 废水排放量

排放口类型	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）					备注
		年度合计	1季度	2季度	3季度	4季度	年度合计	
全厂直接排放合计	氨氮（NH3-N）	5.5	0.0749	0.1007	0.1237	0.1481	0.4474	
	总铅	/	0	0	0	0	0	
	pH 值	/	/	/	/	/	/	
	五日生化需氧量	/	0	0	0	0	0	
	总砷	/	0	0	0	0	0	
	动植物油	/	0	0	0	0	0	
	石油类	/	0	0	0	0	0	

化学需氧量	109.5	5.0215	7.5435	10.9549	13.1175	36.6374	
色度	/	/	/	/	/	/	
总磷（以 P 计）	1.095	0.0296	0.0179	0.075	0.0625	0.185	
阴离子表面活性剂	/	0	0	0	0	0	
烷基汞	/	0	0	0	0	0	
六价铬	/	0	0	0	0	0	
悬浮物	/	0	0	0	0	0	
总汞	/	0	0	0	0	0	
总氮（以 N 计）	54.75	1.6002	1.9685	3.9616	6.3511	13.8814	
总铜	/	0	0	0	0	0	
总铬	/	0	0	0	0	0	
粪大肠菌群数/ （MPN/L）	/	0	0	0	0	0	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

（二）超标排放信息

表 6-3 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产 设施 编号	排放 口编 号	超标 污染 物种 类	实际排放浓度 （折标， mg/m3）	超标 原因 说明
------	----------------	---------------	---------------------	--------------------------	----------------

表 6-4 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放 口编 号	超标污 染物种 类	实际排放浓度 （折标， mg/L）	超标 原因 说明
------	---------------	-----------------	-------------------------	----------------

（三）特殊时段废气污染物排放信息

表 6-5 特殊时段废气污染物实际排放量

重污染天气应急预案期间等特殊时段

日期	废气 类型	排放口编 号/设施编 号	污染物 种类	许可日排 放量(kg)	实际日排 放量(kg)	是否超标 及超标原 因	备注
	全场 总计	/	NOx	/			如排污许可证未许可 特殊时段排放量，可 不填
		/	SO2	/			

	/	VOCs	/		
	/	颗粒物	/		

冬防等特殊时段

月份	废气类型	排放口编号/设施编号	污染物种类	许可月排放量(t)	实际月排放量(t)	是否超标及超标原因	备注
----	------	------------	-------	-----------	-----------	-----------	----

（四）结论

2022 年我水厂严格控制出水水质要求，保证了全年废水达标排放，且排放总量低于排污许可的申报总量。

七、其他需要说明的情况

八、附件